

GRAD
VELIKA GORICA

**PLAN ZAŠTITE OD POŽARA
I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA**

Broj: TD – PL/20-23

Izradila tvrtka:



VELTEH d.o.o.
za ispitivanje, servis, projektiranje i nadzor
Zagreb, Lanište 9E, tel/fax. 6520 – 797
www.velteh.hr; velteh@velteh.hr

Direktor:

Ninoslav Tonković, dipl.ing.

Zagreb, kolovoz 2023.

**A) TEKSTUALNI DIO**

Izrađeni plan zaštite od požara za područje grada obuhvaća:

1.	Organizacijske, tehničke mjere i ostale mjere	3
2.	Sustav uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara.....	16
3.	Sustav subordinacije i zapovijedanja u akcijama gašenja većih požara.....	27
4.	Način pozivanja i uključivanja distributera energenata u akciju gašenja požara.....	32
5.	Uključivanje komunalnih i drugih tvrtki u akciju gašenja.....	32
6.	Uključivanje službe za pružanje prve medicinske pomoći u akciju gašenja požara.....	33
7.	Uključivanje poduzeća, te odgovorne osobe za opskrbu hranom i vodom u akciju gašenja požara.....	33
8.	Način zamjene vatrogasne postrojbe novim postrojbama na gašenje požara.....	33
9.	Način uključivanja Hrvatske vojske na gašenje požara	34
10.	Slučajevi kada se o nastalom požaru obavješćuju gradski čelnici.....	34
11.	Slučajevi kada se u akciju gašenja požara pozivaju odnosno uključuju vatrogasne postrojbe izvan Grada Velika Gorica.....	34
12.	Način i slučajevi uporabe opreme i vozila posebne namjene u gašenju požara ili spašavanju osoba ..	35
13.	Građevine i otvoreni prostori na kojima se može očekivati požar većih razmjera.....	36
14.	Objekti za privremeni smještaj u slučaju evakuacije iz požarom ugroženih i oštećenih objekata	38
15.	Ažuriranje plana zaštite od požara.....	38

B) GRAFIČKI DIO

1. Grafički prikaz granica požarnog područja grada te prometnica i pristupa građevinama I i II kategorije ugroženosti od požara
2. Grafički prikaz elektroenergetskih građevina
3. Grafički prikaz vodovodne mreže
4. Grafički prikaz plinovoda i naftovoda
5. Grafički prikaz kategoriziranih šumskih površina
6. Grafički prikaz radijusa i pravca djelovanja vatrogasnih postrojbi - postojeće stanje
7. Grafički prikaz radijusa i pravca djelovanja vatrogasnih postrojbi - planirano stanje



1 ORGANIZACIJSKE, TEHNIČKE MJERE I OSTALE MJERE

1.1. ORGANIZACIJSKE MJERE

1.1.1. Određivanje središnjih vatrogasnih postrojbi te broja vatrogasaca u vatrogasnim postrojbama

Područje Grada Velike Gorice koje obuhvaća 58 naselja s 61.075 stanovnika i površine 328,66 km² predstavlja dva područja odgovornosti na kojima na vatrogasnu intervenciju prva izlazi vatrogasna postrojba zadužena za to područje odgovornosti. Prvo područje odgovornosti (JVP Velika Gorica) je podijeljeno na pet (5) područja djelovanja na kojima na vatrogasnu intervenciju pored središnje vatrogasne postrojbe (JVP Velika Gorica) izlaze i vatrogasne postrojbe tog područja djelovanja. Drugo područje odgovornosti je jugozapadno područje grada gdje je središnja vatrogasna postrojba DVD Markuševac Turopoljski, koja na intervenciju izlazi prva uz sudjelovanje JVP Velika Gorica i drugih vatrogasnih postrojbi čije je to područje djelovanja. Generalno gledajući prema dosadašnjoj statistici u posljednjih 10 godina može se očekivati potreba za vatrogasnom intervencijom jednom dnevno.

1.1.1.1. I. Područje odgovornosti JVP Velika Gorica

Ovo područje odgovornosti obuhvaća 47 naselja s 59.422 stanovnika i površine 284,22 km². Ovo područje odgovornosti se dijeli na pet (5) zona djelovanja na kojima djeluju definirane vatrogasne postrojbe (DVD). Na ovom području odgovornosti na vatrogasnu intervenciju uvijek izlazi prva JVP Velika Gorica, a operativno dežurstvo poziva i vatrogasne postrojbe DVD-a čije je to područje djelovanja.

Sukladno proračunima o potrebnom broju vatrogasaca (točka 4.12.), Pravilniku o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH (N.N. br. broj 61/94) i Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstva vatrogasnih postrojbi (N.N. br. broj 43/95) te članku 23. Zakona o vatrogastvu (N.N. br. broj 125/19) i naprijed iznijetom, potrebno je ustrojiti i opremiti vatrogastvo za I. područje odgovornosti kojeg pokriva JVP Velika Gorica s DVD-ima prema područjima djelovanja.

Prema napravljenom proračunu, potreban broj trenutno pripravnih vatrogasaca u središnjoj vatrogasnoj postrojbi, koji trebaju izaći na vatrogasnu intervenciju na području Grada Velike Gorice kreće se do 12 vatrogasaca.

Prema statističkim pokazateljima koji su obrađeni u točki 4.11. u posljednjih 10 godina vjerojatnost nastanka događaja za koji je potrebna vatrogasna intervencija može se očekivati jednom dnevno. Isto tako treba uzeti u obzir da JVP Velika Gorica trenutno intervenira na područjima koja nisu u granicama grada Velike Gorice. Iz naprijed navedenih činjenica za područje Grada Velike Gorice vatrogasnu postrojbu treba dimenzionirati za najkritičniji događaj (požar višeetažne građevine P+13) i za najrealniji požar i drugu istovremenu intervenciju za koje je potrebno 12 vatrogasaca za obavljanje vatrogasne intervencije.

Od navedenog broja vatrogasaca minimalno 5 vatrogasaca moraju biti vatrogasac - vozač za izlazak potrebne vatrogasne tehnike na događaj (navalnog vozila, auto cisterne i autoljestva). Ukupnom broju vatrogasaca u smjeni mora se dodati zapovjednik i zamjenik zapovjednika (sukladno članku 33. Zakona o vatrogastvu N.N. br. 125/19). Ukupno u sve četiri smjene treba biti 48 vatrogasaca uz zapovjednika i zamjenika zapovjednika što daje ukupno u JVP Velika Gorica 50 profesionalnih vatrogasaca. Pored navedenog ovom broju treba se dodati rashod (bolovanje, slobodni dani i godišnji



odmori) pa se ukupan broj vatrogasaca u JVP Velika Gorica treba kretati oko 52 profesionalna vatrogasaca.

Prema članku 12. Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH (N.N. broj 61/94.) ova vatrogasna postrojba može se razvrstati u VRSTA "5".

Uz poduzimanje organizacijskih i tehničkih mjera u vatrogastvu Grada Velike Gorice pored predložene organizacija JVP Velika Gorica moguće je učinkovito obaviti sve vatrogasne intervencije na svom području odgovornosti. Organizacijske mjere koje bi bilo potrebno poduzeti su slijedeće:

1.1.1.2. JVP Velika Gorica središnja vatrogasna postrojba, DVD-ima se određuje područje djelovanja

- Osigurati u smjeni najmanje 12 profesionalnih vatrogasaca 24 sata dnevno (pet vozača u smjeni), koji moraju na intervenciju izaći unutar 1 minute od zaprimanja poziva;
- Tehnički se opremiti sustavom pozivanja profesionalnih vatrogasaca, koji se nalaze kod kuće u pasivnom dežurstvu (noćna smjena dežura po danu, a danja smjena po noći);
- Svaki vatrogasac koji napušta danju smjenu ne smije se udaljavati izvan mjesta stanovanja (pasivno dežurstvo);
- Kod zaprimanja poziva za vatrogasnu intervenciju za koju je potrebno izaći sa tri vatrogasna vozila (s ukupno 12 vatrogasaca), navalno, auto ljestva i auto cisterna - operativni dežurni u VOC grupnim pozivom poziva profesionalne vatrogasce u pasivnom dežurstvu za izlazak na vatrogasnu intervenciju ili članove DVD-a prema području djelovanja za popunu vatrogasne postrojbe do povratka s intervencije profesionalnih vatrogasaca;
- Općenito kada JVP Velika Gorica izlazi na vatrogasnu intervenciju s kompletnim ljudstvom (svih 12 vatrogasaca izlazi na intervenciju) - operativni dežurni u VOC grupnim pozivom poziva profesionalne vatrogasce u pasivnom dežurstvu za izlazak na vatrogasnu intervenciju ili članove DVD-a prema području djelovanja za popunu vatrogasne postrojbe do povratka s intervencije profesionalnih vatrogasaca;
- Za drugu istovremenu intervenciju osigurati drugi izlazak vatrogasnog vozila s tri vatrogasca (jedan vozač i dva vatrogasca) unutar 1 minute od zaprimanja poziva;

1.1.1.3. Za pripadnike Javne vatrogasne postrojbe i DVD-a kojima je određeno područje djelovanja osigurati provjeru tjelesne i duševne sposobnosti za obavljanje poslova vatrogasca sukladno članku 41. i 51. Zakona o vatrogastvu (N.N. br. 125/19).

1.1.1.4. Zapovjednici i zamjenici zapovjednika koji će po unutarnjem ustroju biti određeni za samostalno vođenje vatrogasne intervencije moraju ispuniti zahtjeve iz članka 51. i 53. Zakona o vatrogastvu (N.N. br. 125/19).

1.1.1.5. Vatrogasce u vatrogasnoj postrojbi JVP Velika Gorica, i ostale DVD prema području djelovanja opremiti osobnom i skupnom zaštitnom opremom sukladno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (N.N., br. 31/11) te Pravilnika o minimumu tehničke opremljenosti i sredstava vatrogasnih postrojbi (N.N., br. 43/95).

1.1.1.5. Broj vatrogasaca i vatrogasne tehnike za intervenciju na pojedine karakteristične intervencije na području odgovornosti JVP Velika Gorica prikazan u točki 4.12 na stranicama 237-248. Najudaljenije



mjesto na ovom području odgovornosti gdje će se obavljati vatrogasna intervencija na građevinama je Kozjača.

1.1.2. II. Područje odgovornosti koje pokriva DVD Markuševac Turopoljski

Ovo područje odgovornosti obuhvaća 11 naselja sa 1.603 stanovnika i površine 44,16 km². Na ovom području odgovornosti na vatrogasnu intervenciju uvijek izlazi prva postrojba DVD Markuševac Turopoljski, a operativno dežurstvo poziva i vatrogasne postrojbe JVP Velika Gorica i DVD-a čije je to područje djelovanja.

Sukladno proračunima o potrebnom broju vatrogasaca (točka 4.12.), Pravilniku o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH (N.N. br. broj 61/94) i Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstva vatrogasnih postrojbi (N.N. br. broj 43/95) te članku 23. Zakona o vatrogastvu (N.N. br. broj 125/19) i naprijed iznijetom, potrebno je ustrojiti i opremiti vatrogastvo za II. područje odgovornosti kojeg pokriva s DVD Markuševac Turopoljski te JVP Velika Gorica i DVD-i prema područjima djelovanja.

1.1.2.1. Formira se DVD Markuševac Turopoljski kao središnja vatrogasna postrojba, a ostalim DVD-ima se određuje područje djelovanja te tada treba poduzeti slijedeće organizacijske mjere:

- osposobiti i opremiti minimalno 20 operativnih vatrogasaca koji će izlaziti na vatrogasnu intervenciju;
- opremiti do 10 operativnih vatrogasaca potrebnim brojem odgovarajućih prijemnika poziva (minimalno 5 od kojih jedan vozač) kako bi se iz VOC JVP Velika Gorica mogli grupno uzbuniti za izlazak na intervenciju;
- zajednički uvježbati sve moguće događaje na kojima bi postrojba DVD Markuševac Turopoljski sudjelovala u zajedničkoj vatrogasnoj intervenciji sa JVP Velika Gorica posebno zajednički rad na vatrogasnoj opremi jedne i druge postrojbe.

1.1.2.2. Za pripadnike DVD Markuševac Turopoljski i DVD-a kojima je određeno područje djelovanja osigurati provjeru tjelesne i duševne sposobnosti za obavljanje poslova vatrogasaca sukladno članku 41. i 51. Zakona o vatrogastvu (N.N. br. 125/19).

1.1.1.4. Zapovjednici koji će po unutarnjem ustroju biti određeni za samostalno vođenje vatrogasne intervencije moraju ispuniti zahtjeve iz članka 51. i 53. Zakona o vatrogastvu (N.N. br. 125/19).

1.1.2.5. Vatrogasce u vatrogasnoj postrojbi DVD Markuševac Turopoljski, i ostali DVD prema području djelovanja opremiti osobnom i skupnom zaštitnom opremom sukladno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (N.N., br. 31/11) te Pravilnika o minimumu tehničke opremljenosti i sredstava vatrogasnih postrojbi (N.N., br. 43/95).

1.1.1.6. Broj vatrogasaca i vatrogasne tehnike za intervenciju na pojedine požare na području odgovornosti DVD Markuševac Turopoljski prikazan je u točki 4.12. na stranicama 249-251. Najudaljenije mjesto na ovom području odgovornosti gdje će se obavljati vatrogasna intervencija na građevinama je Cvetković Brdo.



2.2. TEHNIČKE MJERE

1.2.1. I. Područje odgovornosti koje pokriva JVP Velika Gorica

1.2.1.1. JVP Velika Gorica

1. Minimalni broj vatrogasaca 52 (12 u smjeni od kojih je 5 vozača – vatrogasaca + zapovjednik i zamjenik zapovjednika JVP + rashod);
2. Potrebna i postojeća vatrogasna vozila prikaz u tabeli:

Redni broj	Vrsta vozila	Potrebno prema članku 11. Pravilnika	Posjeduje JVP Velika Gorica
1.	zapovjedno vozilo	kom. 1	kom. 1
2.	navalno vozilo	kom. 2	kom. 2
3.	autocisterna	kom. 2	kom. 1
4.	vozilo za gašenje vodom i pjenom, prahom i CO2	kom. 1	kom. 1
5.	vozilo za gašenje prahom	kom. 1	-
6.	vozilo za tehničke intervencije	kom. 1	kom. 1
7.	vozilo za manje tehničke intervencije i gašenje	kom. 1	kom. 1
8.	vozilo za gašenje požara šuma i raslinja	kom. 1	-
9.	automobilske ljestve duljine ljestvenika do 38 m	kom. 1	kom. 1
10.	poluteretno vozilo	kom. 1	kom. 1

Minimum opreme i sredstava koja se nalaze u vatrogasnim vozilima koja su naprijed navedena određena su u članku 36. citiranog Pravilnika i ovdje se neće posebno navoditi.

U slučaju ovakve organizacije JVP Velika Gorica potrebno je za učinkovito obavljanje vatrogasne intervencije opremiti pored trenutne vrste i količine vatrogasnih vozila još sa slijedećim vozilima:

- autocisterna kom. 1
- vozilo za gašenje požara šuma i raslinja kom. 1

Neke od funkcija vatrogasnih vozila koje se traže člankom 11. citiranog Pravilnika mogu biti objedinjene u jednom vatrogasnom vozilu (npr. navalno vozilo sa uređajima za gašenje požara vodom i pjenom ili kemijsko vozilo za gašenje požara vodom, pjenom i prahom). Obzirom da se u kemijskom vozilu kojeg posjeduje JVP Velika Gorica nalazi i uređaj za gašenje prahom te uređaj za gašenje vodom i pjenom mišljenja smo da ne postoji potreba za nabavkom zasebnog vozila za gašenje prahom te vozila za gašenje vodom i pjenom.

3. Minimum tehničke opreme i sredstava, koji posjeduje vatrogasna postrojba u skladištu sukladno članku 12. navedenog Pravilnika, čini:

Naziv sredstva/ opreme	Posjeduje	Potrebno čl. 12
Čizme gumene - niske	pari 15	pari 10
Čizme gumene - visoke	para 2	para 4
Cijev tlačna 52 mm	kom. 40	kom. 30
Cijev tlačna 75 mm	kom. 30	kom. 25
Izolacijski aparat	komplet 5	komplet 5



Naziv sredstva/ opreme	Posjeduje	Potrebno čl. 12
Komplet za pružanje prve pomoći	komplet 2	komplet 2
Ljestva kukača	kom. 2	kom. 6
Ljestva prislanjača	kom. 2	kom. 2
Ljestva sastavljača	kom. 3	kom. 2
Međumješalica	kom. 2	kom. 2
Metlanica	kom. 10	kom. 10
Mlaznica dubinska "koplje"	kom. 1	kom. 1
Mlaznica univerzalna 52 mm	kom. 3	kom. 5
Mlaznica univerzalna 75 mm	kom. 2	kom. 3
Mlaznica za srednje tešku pjenu	kom. 1	kom. 1
Mlaznica za tešku pjenu	kom. 1	kom. 2
Mlaznica za vodenu maglu	kom. 1	kom. 1
Motorna pila	kom. 1	kom. 2
Nosila sklopiva	kom. 1	kom. 3
Pjenilo	2310 l	2000 l
Plastificirani bazen zapremine 1000 l	kom. 2	kom. 4
Podvezica za cijev	kom. 5	kom. 10
Potapajuća pumpa za vodu s el. motorom 220V i produžnim kablom	kom. 3	kom. 4
Potapajuća pumpa za vodu s el. motorom 380V i produžnim kablom	kom. 1	kom. 4
Pričuvna boca s komprimiranim zrakom za izolacijske aparate	kom. 5	kom. 10
Prijelaznica sa 110/75	kom. 1	kom. 2
Prijelaznica 75/52	kom. 3	kom. 5
Prijenosna motorna pumpa za gašenje požara 8-8	kom. 0	kom. 1
Prijevozna motorna pumpa za gašenje požara	kom. 0	kom. 1
Prijevozni generator za proizvodnju električne struje	kom. 2	kom. 1
Pumpa za pretakanje agresivnih tekućina	kom. 1	kom. 1
Pumpa za pretakanje lakozapaljivih tekućina	kom. 1	kom. 1
Punjač za akumulator prijenosnih radio stanica	kom. 1	kom. 1
Punjač za akumulator ručnih svjetiljki (po potrebi)	kom. 5	kom. 1
Razdjelnica trodijelna	kom. 2	kom. 2
Reflektor prijenosni sa stalkom i kablom	komplet 1	komplet 1
Ručna akumulatorska svjetiljka u "Ex" izvedbi	kom. 3	kom. 5
Ručni aparat za gašenje požara prahom S-9	kom. 8	kom. 4
Ručni aparat za gašenje požara prahom "S-6"	kom. 5	kom. 1
Ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom „CO ₂ -5“	kom. 5	kom. 2
Naprtnjača	kom. 6	kom. 8
Brentača	kom. 2	kom. 4
Uže penjačko	kom. 5	kom. 4
Zaštitne rukavice - gumene	pari 5	pari 10
Zaštitne rukavice - kožne	pari 5	pari 10
Zaštitno odijelo za zaštitu od čvrstih, tekućih i plinovitih kemikalija (agresivna sredina)	komplet 6	komplet 4
Zaštitno odijelo za prilaz vatri - aluminizirano	komplet 2	komplet 4
Oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode	komplet 1	komplet 1
Oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže	komplet 2	komplet 1
Oprema za gašenje požara čade u dimnjaku	komplet 1	komplet 1
Alat	komplet 1	komplet 1
Oprema za rad na vodi	komplet 1	komplet 1

**2.2.2. II. Područje odgovornosti koje pokriva DVD Markuševac Turopoljski poduzeti tehničke mjere:****2.2.2.1. DVD Markuševac Turopoljski**

1. Minimalni broj vatrogasaca u vatrogasnoj postrojbji DVD-a je 20 osposobljenih vatrogasaca s liječničkim uvjerenjem o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti, od kojih 3 vatrogasca moraju biti i vozači;
2. Potrebna i postojeća vatrogasna vozila prikaz u tabeli:

Redni broj	Vrsta vozila	Potrebno prema članku 37. Pravilnika	Posjeduje DVD Markuševac Turopoljski
1.	Autocisterna	kom. 1	-
2.	Kombi vozilo	kom. 1	kom. 1

Minimum tehničke opreme i sredstava, koji posjeduje vatrogasna postrojba u skladištu sukladno članku 39. navedenog Pravilnika, čini:

Naziv sredstva/ opreme	Potrebno čl. 39	Posjeduje
čizme gumene-niske	5 pari	-
čizme gumene-visoke	2 para	-
cijev tlačna 52 mm	kom. 7	kom. 14
cijev tlačna 75 mm	kom. 7	kom. 15
ljestva kukača	kom. 1	kom. 1
ljestva mornarska	kom. 1	-
ljestva prislanjača	kom. 1	-
metlanica	kom. 4	kom. 12
mlaznica univerzalna 52 mm	kom. 2	kom. 5
mlaznica univerzalna 75 mm	kom. 1	-
motorna pila	kom. 1	kom. 1
nosila sklopiva	kom. 2	-
potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 230 V i produžnim kablom	kom. 1	
potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 400 V i produžnim kablom	kom. 1	-
prijenosna motorna pumpa za gašenje požara 8-8	kom. 1	kom. 1
punjač za akumulatore prijenosnih radiostanica	kom. 1	-
punjač za akumulatore ručnih svjetiljki (po potrebi)	kom. 1	-
razdjelnica trodjelna	kom. 1	kom. 2
ručna akumulatorska svjetiljka u "Ex" izvedbi	kom. 2	-
ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9"	kom. 2	kom. 3
ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "CO ₂ -5"	kom. 1	-
ručni aparat za gašenje požara vodom (naprtnjača)	kom. 4	kom. 5
ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača)	kom. 2	kom. 5
uže penjačko	kom. 2	kom. 1
zaštitne rukavice - gumirane	5 pari	-
zaštitne rukavice - kožne	5 pari	13 pari
alat (članak 50., točka 11.)	1 komplet	1 komplet



Minimum opreme i sredstava koja se nalaze u vatrogasnim vozilima koja su naprijed navedena određena su u članku 38. citiranog Pravilnika i ovdje se neće posebno navoditi.

U slučaju ovakve organizacije DVD Markuševac Turopoljski potrebno je za učinkovito obavljanje vatrogasne intervencije opremiti pored trenutne vrste i količine vatrogasnih vozila još sa slijedećim vozilima:

- autocisterna (minimalno 6000 l vode) kom. 1

DVD Markuševac Turopoljski potrebno je opremiti opremom i sredstvima za gašenje požara, a koja se treba nalaziti u skladištu sukladno navedenom u gornjoj tablici.

2.2.3. Ostali DVD-i*

Ostali DVD-i imaju samo svoje područje djelovanja na području Grada Velike Gorice te sukladno članku 3. Zakona o vatrogastvu ispunjavaju zahtjeve Pravilnika o minimalnoj opremi i sredstvima za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (N.N. br. 91/02). DVD-i imaju dovoljno vatrogasne opreme i vozila da mogu pokrivati dodijeljeno im područje djelovanja. Pojedinačna oprema po svakom DVD-u koju trebaju imati sukladno navedenom Pravilniku prikazana je u donjim tablicama.

* Ostali DVD-i koji nemaju područje odgovornosti nego samo područje djelovanja su:

R.br.	Naziv postrojbe
1.	DVD Bukovčak
2.	DVD Buševac
3.	DVD Cerovski Vrh
4.	DVD Donja Lomnica
5.	DVD Gradići
6.	DVD Kobilić
7.	DVD Kosnica
8.	DVD Kuče
9.	DVD Kurilovec
10.	DVD Lazina Čička
11.	DVD Lukavec
12.	DVD Mićevac
13.	DVD Mraclin
14.	DVD Novo Čiče
15.	DVD Okuje
16.	DVD Poljana Čička
17.	DVD Rakitovec
18.	DVD Ribnica
19.	DVD Staro Čiče
20.	DVD Strmec Bukevski
21.	DVD Ščitarjevo
22.	DVD Šiljakovina
23.	DVD Turopolje



R.br.	Naziv postrojbe
24.	DVD Velika Buna
25.	DVD Velika Gorica
26.	DVD Velika Mlaka
27.	DVD Vukovina

3. Minimum tehničke opreme i sredstava koju mora posjedovati ostali DVD:

Naziv sredstva/ opreme	Veličina
vatrogasno vozilo s ugrađenom pumpom ili traktorsku cisternu	kom. 1
komplet za pružanje prve medicinske pomoći	komplet 1
ljestvu prislanjaču ili sastavljaču	kom. 1
metlanice	kom. 3
univerzalne mlaznice Ø 52 mm	kom. 3
univerzalne mlaznice Ø 75 mm	kom. 3
pijuk za sijeno	kom. 1
ručnu akumulatorsku svjetiljku u "S" izvedbi	kom. 1
vatrogasni aparat za gašenje požara prahom "S-9"	kom. 1
vatrogasni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "CO ₂ – 5"	kom. 1
vatrogasni aparat za gašenje požara vodom (naprtnjača)	kom. 2
aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenu (brentača)	kom. 1
penjačko uže	kom. 2
zaštitne kožne rukavice	5 pari
tlačne cijevi Ø 52 mm	kom. 9
tlačne cijevi Ø 75 mm	kom. 5
prijelaznice 110/75 mm	kom. 2
prijelaznice 75/52 mm	kom. 2
usisne cijevi Ø 110 mm	kom. 6
ključ za cijevi	kom. 2
usisna sitka 110 mm	kom. 1
uže za usisne cijevi	kom. 2
hidrantski nastavak	kom. 1
ključ za nadzemni hidrant	kom. 1
ključ za podzemni hidrant	kom. 1
trodjelna razdjelnica	kom. 1
sabirnica A/2B	kom. 1
ublaživač reakcije mlaza	kom. 1
podvezice za cijevi	kom. 2

Ostale DVD-e treba opremiti opremom sukladno navedenoj tablici, a operativna vozila, koja trenutno posjeduju trebaju se opremiti opremom sukladno članku 38. citiranog pravilnika.

Svi DVD-i osim DVD Kobilic posjeduju operativna vatrogasna vozila (za gašenje požara) te time zadovoljavaju zahtjeve citiranog Pravilnika.

DVD Kobilic treba opremiti vatrogasnim vozilom s ugrađenom pumpom ili traktorskom cisternom.



2.2.4. Zaštitna i druga osobna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi

1. Osobna zaštitna oprema:

Naziv zaštitne opreme	JVP Velika Gorica	DVD Markuševac Turopoljski	Ostali DVD-i
Zaštitna odjeća za vatrogasce	53	20	10
Zaštitna odjeća za gašenje požara na otvorenom	53	20	10
Zaštitna vatrogasna potkapa	53	20	10
Obuća za vatrogasce	53	20	10
Zaštitne vatrogasne rukavice	53	20	10
Zaštitna vatrogasna kaciga, štitnici lica i viziri	53	20	10
Zaštitna kaciga za požare na otvorenom	53	20	10
Maska za cijelo lice	53	20	10
Polumaska ili četvrt maska	53	20	10
Zaštitni pojas za vatrogasce	53	20	10
Zaštitne vatrogasne naočale	53	20	10
Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika	53	20	10

Također središnje vatrogasne postrojbe trebaju biti opremljene zajedničkom zaštitnom opremom pripadnika vatrogasnih postrojbi iz članka 1. Pravilnika o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (N.N., br. 31/11).

2. Druga osobna oprema:

Naziv zaštitne opreme	JVP Velika Gorica	DVD Markuševac Turopoljski	Ostali DVD
Detektor radioaktivnog zračenja	1	-	-
Protueksplozijski zaštićena baterijska svjetiljka	15	-	-
Baterijska svjetiljka	20	-	-
Torba s kompletom za pružanje prve pomoći	8	-	-
Prijenosni eksplozimetar	1	-	-
Prijenosni toksimetar	1	-	-
Osobni dozimetar	1	-	-

Osobnu zaštitnu opremu imaju svi operativni vatrogasci u JVP Velika Gorica, dok DVD-i na području grada treba opremiti kompletno ili nadopuniti opremu.

JVP Velika Gorica potrebno je opremiti drugom osobnom opremom prema tablici, dok za ostale vatrogasne postrojbe to nije potrebno, jer je dovoljno da određena sredstva ima samo JVP, koja će uvijek izlaziti na intervencije na području Grada Velike Gorice.



2.2.5. Prijedlog broja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca po postrojbama

Minimalan broj vatrogasaca po postrojbama:

Naziv postrojbe	Broj vatrogasaca postojeće	Broj vatrogasaca potrebno	Zapovjednik+ zamjenik zapovjednika	Vozač	Liječničko uvjerenje	Stručni ispit
JVP Velika Gorica	50	52	1+1	20 (5 u smjeni)	52	22*
DVD Markuševac Turopoljski	17	20	1+1	4	20	2
Ostali DVD	*	10	1+1	3	10	2

* - prema točki 2.11.02

Potreban broj vatrogasaca određen je prema odredbama Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (N.N. br. 61/94)

Potreban broj profesionalnih vatrogasaca u JVP Velika Gorica određen je na osnovu vrste vatrogasne postrojbe "Vrsta 5" s 12 vatrogasaca u smjeni + zapovjednik i zamjenik zapovjednika + rashod.

Potreban broj dobrovoljnih vatrogasaca određen je na osnovu odredbe o ostalim vatrogasnim postrojbama (nisu središnja).

Svi vatrogasci koji učestvuju na vatrogasnoj intervenciji trebaju imati uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti.

U JVP Velika Gorica položen stručni ispit trebaju imati vatrogasci koji su aktom(*) javne vatrogasne postrojbe određeni da samostalno zapovijedaju vatrogasnom intervencijom prilikom koje koriste javne ovlasti utvrđene Zakonom o vatrogastvu.

U vatrogasnim postrojbama DVD-a minimalno stručni ispit trebaju imati zapovjednik i zamjenik zapovjednika DVD-a sukladno članku 51. stavak 5. Zakona o vatrogastvu (N.N. br. 125/99)



1.3. Donošenje potrebnih akata

Na osnovi Zakona o zaštiti od požara te drugih propisa Grad Velika Gorica treba donijeti ili već ima donijete slijedeće akte:

Redni broj	Pravni akt	Zakonski temelj za donošenje pravnog akta
1.	Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru na području Grada Velika Gorica	Zakon o zaštiti od požara (čl. 8. i 14.) Pravilnik o zaštiti šuma od požara (čl.30)
2.	Odluka predstavničkog tijela grada, uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, kojom se propisuju određeni poslovi kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara utvrđenih zakonom i propisima donijetih na temelju zakona, a koje će obavljati vatrogasne postrojbe i vatrogasne udruge	Zakon o zaštiti od požara (čl. 47.)
3.	Na osnovi Pravilnika o zaštiti šuma od požara, Grad Velika Gorica na čijem području se nalaze šume i šumska zemljišta koji su u vlasništvu šumoposjednika, dužne su sastaviti popis šuma po stupnjevima opasnosti od šumskog požara, sukladno Mjerilima za procjenu opasnosti od šumskog požara koja su tiskana u Prilogu 1. Pravilnika i njegov su sastavni dio	Pravilnik o zaštiti šuma od požara (čl.4)
4.	Odluka o mjerama za sprječavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru	Zakon o zaštiti od požara (čl.4., 8. i 14.) Pravilnik o zaštiti šuma od požara (čl.30)
5.	Odluka o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarske službe	Zakon o zaštiti od požara (čl.14.) Zakon o komunalnom gospodarstvu (čl.30 st.2)
6.	Odluku o planu, programu i načinu upoznavanja s opasnostima od požara	Zakon o zaštiti od požara (čl. 15.)
7.	Godišnji financijski i provedbeni plan unapređenja zaštite od požara (za svaku tekuću godinu)	Zakon o zaštiti od požara (čl.13.)
8.	Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce koji sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji	Zakon o vatrogastvu (čl. 96.)
9.	Odluka o potrebnim mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i njihovo provođenje u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara	Zakon o poljoprivrednom zemljištu (čl. 12.)

Posebno se treba uključiti u provedbu mjera zaštite od požara koje se odnose na lokalnu upravu i samoupravu navedene u poglavlju III. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, koje donosi Vlada RH svake godine (npr. Plan rada Stožera zaštite i spašavanja i vatrogasnih zapovjedništava (za svaku tekuću godinu), Plan o aktivnom uključivanju svih subjekata zaštite od požara (za svaku tekuću godinu) i dr.)



1.4. Ostale mjere zaštite od požara

1. Sve neispravne hidrante na području Grada Velike Gorice dovesti u ispravno stanje.
2. Provoditi promidžbu radi upoznavanja pučanstva i turista, a posebice školske djece za što bolje i djelotvornije preventivno djelovanje u sprečavanju nastanka šumskih požara u šumama i šumskom zemljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba;
3. Ustrojiti motriteljsko - dojavnu službu u šumama i šumskom zemljištu koje je u vlasništvu šumoposjednika zajedno s Hrvatskim šumama;
4. Ustrojiti vlastitu službu zaštite šuma od požara ili tu zadaću povjeriti za to specijaliziranoj pravnoj osobi za šume i šumsko zemljište koje je u vlasništvu šumoposjednika;
5. Ustrojiti i osposobiti interventne skupine šumskih radnika, opskrbiti ih potrebnom opremom za sječu stabala i izradu protupožarnih prosjeka u svrhu izgradnje protupožarnih prosjeka za zaustavljanje daljnjeg širenja požara ili tu zadaću povjeriti za to specijaliziranoj pravnoj osobi za šume i šumsko zemljište koje je u vlasništvu šumoposjednika;
6. U šumama i šumskom zemljištu koje je u vlasništvu šumoposjednika provoditi mjere unutarnjeg nadzora radi otklanjanja nedostataka u organizaciji zaštite šuma od požara te o obavljenom izvješćivati nadležna inspeksijska tijela (MUP-a i ostalih inspektorata) na njihov zahtjev.
7. Najstrože zabraniti odlaganje otpada uz rub šume, uz ceste i na drugom otvorenom prostoru koji nije namijenjen za deponiju. Postaviti oznake zabrane odlaganja otpada.
8. Potrebno je uspostaviti suradnju sa pravnim osobama u gospodarstvu i turističkoj djelatnosti u svim vidovima preventivne zaštite od požara. Posebno je važno da se pripadnici središnjih postrojbi upoznaju s procesom rada pojedinih subjekata, da znaju gdje se koriste zapaljive tekućine i plinovi i druge opasne tvari i dr.

1.5. Urbanističke, građevinske i prometne mjere

1. Ograničiti visinu izgradnje stambenih i poslovnih građevina do visine sukladno odredbama važećeg PPU grada Velika Gorica.
2. Ne dozvoliti gradnju građevina koje nemaju omogućen pristup vatrogasnih vozila do građevine radi gašenja požara i evakuacije osoba, sukladno Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe.
3. Kod gradnje vodovodnih instalacija, ukoliko je to moguće, ugrađivati nadzemne hidrante sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara, a postojeće podzemne hidrante u rekonstrukcijama po mogućnosti zamijeniti nadzemnim ili ih vidljivo označiti.
4. Kod gradnje javnih prometnica i internih prometnica oko građevina obvezno koristiti uvjete za vatrogasne pristupe prema Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe.
5. Fasade kod višekatnih građevina projektirati i graditi tako da se ne može požar prebaciti sa jedne etaže sukladno Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (N.N. br. 29/13 i 57/15).
6. Prepreke u pješačkim zonama moraju biti tako izvedene da se u slučaju potrebe tijekom intervencije mogu brzo ukloniti podizanjem ili spuštanjem.
7. Kod prislanjanja građevine do građevine kod gradnje novih ili interpolacije na mjestima starih građevina, zid koji spaja dvije građevine treba biti izveden sukladno Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (N.N. br. 29/13 i 57/15)



8. U ulicama gdje je utvrđen jednosmjerni promet osigurati da se minimalna širina vozne trake ne smanji ispod 3 m te sva vozila koja to ne poštuju ukloniti o trošku vlasnika. U ulicama u kojima nije moguće osigurati minimalnih 3 m ne smije se dozvoliti parkiranje i zadržavanje vozila (znakovima zabrane te uklanjanjem nepropisno parkiranih vozila).
9. Svaku promjenu u prometnom smislu na području Grada Velike Gorice (zatvaranje prometa, manifestacije ili sajmovi te sl.) potrebno je izvijestiti JVP Velika Gorica ili VZG Velika Gorica kako bi mogla planirati vatrogasne intervencije zaobilazeći sporna mjesta.
10. Izvesti sanaciju oštećenih dimnjaka te ih redovito čistiti i kontrolirati



2. SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

A) POSTOJEĆE STANJE

Područje Grada Velike Gorice sa stanovišta učinkovitog pokrivanja i dostupnosti svih naseljenih mjesta vatrogasnoj tehnici trenutno predstavlja dva područja odgovornosti. Ova područja odgovornosti trenutno pokrivaju JVP Velika Gorica te središnja postrojba DVD-a Cerovski Vrh.

Područje odgovornosti JVP Velika Gorica podijeljeno je na četiri zone djelovanja:

- Područje odgovornosti JVP Velika Gorica - područje djelovanja Centar - Istok
- Područje odgovornosti JVP Velika Gorica - područje djelovanja Zapad
- Područje odgovornosti JVP Velika Gorica - područje djelovanja Sjever
- Područje odgovornosti JVP Velika Gorica - područje djelovanja Jug

Uzbunjivanje vatrogasnih postrojbi vrši se na način da se poziv za dojavu požara prima u VOC JVP Velika Gorica, čiji operativni dežurni po zaprimanju poziva uzbunjuje dežurnu smjenu JVP Velika Gorica, te stavlja u pripravnost DVD prema zonama odgovornosti, koji na intervenciju izlaze prema potrebi te poziva pripadnike JVP iz pasivnog dežurstva. Na području Grada Velike Gorice na požare i druge događaje prva uvijek izlazi JVP Velika Gorica bez obzira što je formiran središnji DVD Cerovski Vrh.

Odluku o dinamici uključivanja većeg broja ljudi u akciju gašenja požara donosi zapovjednik JVP Velika Gorica i/ili voditelj akcije gašenja požara iz JVP ili zapovjednik VZGVG.

Odluku i zapovijed o uključivanju vatrogasnih postrojbi izvan Grada u akciju gašenja požara donosi Županijski vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on za to ovlasti, na temelju uvida u situaciju i na prijedlog voditelja akcije gašenja.

U VOC JVP Velika Gorica stalno se nalazi dežurni dispečer, koji prima pozive na broj 193 ili preusmjerene linije iz Županijskog centra 112. Dežurni dispečer iz VOC, koji je raspoređen na to radno mjesto osposobljen je za dispečerski posao prema sistematizaciji radnih mjesta u JVP Velika Gorica.

**B) PLANIRANO STANJE**

Ovim Planom zaštite od požara Velike Gorice utvrđene su središnje postrojbe: Javna vatrogasna postrojba Velika Gorica i DVD Markuševac Turopoljski. Ostalim DVD-ima na području Velike Gorice utvrđuje se područje djelovanja.

Na području odgovornosti JVP Velika Gorica na požare i druge događaje prva izlazi JVP Velika Gorica, koja mora imati 12 profesionalnih vatrogasaca u smjeni od kojih pet minimalno moraju biti vatrogasci - vozači.

Na području odgovornosti DVD-a Markuševac Turopoljski prva izlazi VP DVD-a Markuševac Turopoljski uz istovremeni izlazak i JVP Velika Gorica s potrebnim brojem vatrogasaca.

Na osnovi navedenog utvrđuje se slijedeća organizacija vatrogasaca JVP Velika Gorica i dobrovoljnih vatrogasaca DVD-a Markuševac Turopoljski te ostalih DVD-a na području Velike Gorice:

1.1. Područje odgovornosti JVP Velika Gorica obuhvaća naselja navedena u donjoj tablici za koje je slijedeća organizacija vatrogasne intervencije:

1.1.1. Područje odgovornosti JVP Velika Gorica - područje djelovanja Centar

<i>Redni broj</i>	<i>Naziv naseljenog mjesta</i>	<i>Broj stanovnika</i>	<i>Površina (km²)</i>	<i>Gustoća (st/km²)</i>
1.	Bapča	109	1,68	64,88
2.	Kobilić	536	1,56	343,59
3.	Novo Čiče	1.142	6,54	174,62
4.	Staro Čiče	720	3,02	238,41
5.	Velika Gorica	30.036	31,46	954,74
6.	Vukovina	884	5,84	151,37
UKUPNO		33.427	50,1	321,27

Ovo područje djelovanja obuhvaća 6 naselja s 33.427 stanovnikom i površine 50,1 km². Na vatrogasnu intervenciju prva izlazi JVP Velika Gorica, a operativno dežurstvo prema potrebi uzbuđuje i DVD-a na ovom području djelovanja: DVD Velika Gorica, DVD Kurilovec, DVD Vukovina za gašenje požara, nadopunu vode i vatrogasaca te DVD Novo Čiče, DVD Staro Čiče i DVD Kobilić za nadopunu ljudstva ili za slučaj potrebe gašenja požara otvorenog prostora.

**1.1.2. Područje odgovornosti JVP Velika Gorica - područje djelovanja Istok**

Redni broj	Naziv naseljenog mjesta	Broj stanovnika	Površina (km²)	Gustoća (st/km²)
1.	Donje Podotočje	365	3,10	117,74
2.	Gornje Podotočje	492	2,93	167,92
3.	Jagodno	533	1,86	286,56
4.	Kuče	1.370	33,20	41,27
5.	Lazina Čička	582	6,97	83,51
6.	Poljana Čička	623	8,00	77,88
7.	Ribnica	790	6,84	115,48
UKUPNO		4.755	62,9	75,60

Ovo područje djelovanja obuhvaća 7 naselja s 4.755 stanovnikom i površine 62,9 km². Na vatrogasnu intervenciju prva izlazi JVP Velika Gorica, a operativno dežurstvo prema potrebi uzbuđuje i DVD-a na ovom području djelovanja: DVD Kuče, za gašenje požara, nadopunu vode i vatrogasaca te DVD Ribnica, DVD Lazina Čička i DVD Poljana Čička za nadopunu ljudstva ili za slučaj potrebe gašenja požara otvorenog prostora.

1.1.3. Područje odgovornosti JVP Velika Gorica - područje djelovanja Zapad

Redni broj	Naziv naseljenog mjesta	Broj stanovnika	Površina (km²)	Gustoća (st/km²)
1.	Donja Lomnica	1.603	14,93	107,37
2.	Gornja Lomnica	497	2,49	199,60
3.	Gradići	1.871	1,90	984,74
4.	Lukavec	1.260	11,34	111,11
5.	Petrovina Turopoljska	765	2,63	290,87
6.	Velika Mlaka	3.395	6,07	559,31
UKUPNO		9.391	39,36	238,59

Ovo područje djelovanja obuhvaća 6 naselja s 9.391 stanovnika i površine 39,36 km². Na vatrogasnu intervenciju prva izlazi JVP Velika Gorica, a operativno dežurstvo prema potrebi uzbuđuje i DVD-a na ovom području djelovanja: DVD Donja Lomnica, DVD Lukavec i DVD Velika Mlaka za gašenje požara, nadopunu vode i vatrogasaca te DVD Gradići za nadopunu ljudstva ili za slučaj potrebe gašenja požara otvorenog prostora.

**1.1.4. Područje odgovornosti JVP Velika Gorica - područje djelovanja Sjever**

Redni broj	Naziv naseljenog mjesta	Broj stanovnika	Površina (km²)	Gustoća (st/km²)
1.	Črnkovec	339	4,62	73,37
2.	Drenje Ščitarjevsko	179	2,23	80,26
3.	Lekneno	350	3,12	112,18
4.	Mala Kosnica	44	1,01	43,56
5.	Mičevac	1.251	6,54	191,28
6.	Novaki Ščitarjevski	152	2,65	57,36
7.	Obrezina	403	1,79	225,14
8.	Petina	193	1,84	104,90
9.	Sasi	169	1,67	101,20
10.	Selnica Ščitarjevska	468	1,95	240
11.	Sop Bukevski	68	2,06	33,01
12.	Strmec Bukevski	378	5,82	64,95
13.	Ščitarjevo	573	3,79	151,19
14.	Trnje	48	1,46	32,88
15.	Velika Kosnica	738	2,13	346,48
16.	Zablatje Posavsko	69	3,83	18,02
UKUPNO		5.422	46,51	116,57

Ovo područje djelovanja obuhvaća 16 naselja s 5.422 stanovnika i površine 46,51 km². Na vatrogasnu intervenciju prva izlazi JVP Velika Gorica, a operativno dežurstvo prema potrebi uzbuđuje i DVD-a na ovom području djelovanja: DVD Mičevac, DVD Ščitarjevo i DVD Strmec Bukevski za gašenje požara, nadopunu vode i vatrogasaca te DVD Kosnica za nadopunu ljudstva ili za slučaj potrebe gašenja požara otvorenog prostora.

1.1.5. Područje odgovornosti JVP Velika Gorica - područje djelovanja Jug

Redni broj	Naziv naseljenog mjesta	Broj stanovnika	Površina (km²)	Gustoća (st/km²)
1.	Buševac	1.018	4,17	244,12
2.	Ključić Brdo	233	4,42	52,71
3.	Kozjača	305	6,23	48,96
4.	Lazi Turopoljski	30	3,40	8,82
5.	Mala Buna	248	2,01	123,38
6.	Mraclin	1.026	12,93	79,35
7.	Ogulinec	313	3,76	83,24
8.	Okuje	430	4,71	91,30
9.	Rakitovec	558	10,37	53,81
10.	Šiljakovina	654	16,68	39,21
11.	Turopolje	776	4,64	167,24
12.	Velika Buna	836	12,03	69,50
UKUPNO		6.427	85,35	75,30

Ovo područje djelovanja obuhvaća 12 naselja sa 6.427 stanovnika i površine 85,35 km². Na vatrogasnu intervenciju prva izlazi JVP Velika Gorica, a operativno dežurstvo prema potrebi uzbuđuje i DVD-a na ovom području djelovanja: DVD Buševac, DVD Turopolje i DVD Mraclin za gašenje požara,



nadopunu vode i vatrogasaca te DVD Rakitovec, DVD Okuje, DVD Velika Buna i DVD Šiljakovina za nadopunu ljudstva ili za slučaj potrebe gašenja požara otvorenog prostora.

Najudaljenije naseljeno mjesto na području odgovornosti JVP Velika Gorica je Kozjača.

- Prvi izlaz na vatrogasnu intervenciju s odgovarajućim vatrogasnim vozilom osigurava redovna smjena od 12 profesionalnih vatrogasaca (pet vozača i sedam vatrogasaca), koji moraju na vatrogasnu intervenciju izaći unutar 1 minute od zaprimanja poziva s odgovarajućim vatrogasnim vozilom (broj vatrogasaca koji izlazi ovisi o vatrogasnoj intervenciji, a može maksimalno izaći 12 vatrogasaca – pet vozača i sedam vatrogasaca);
- Izlazak vatrogasaca na drugu vatrogasnu intervenciju s drugim odgovarajućim vatrogasnim vozilima u dopodnevnom satima (za vrijeme rada zapovjednika JVP Velika Gorica, kada je na prvu vatrogasnu intervenciju izašla cijela smjena) osigurava se sa zapovjednikom JVP i dva vatrogasca (uzbunjuje se smjena koja je u pripremi ili uzbunjivanjem članova DVD-a prema planu djelovanja) od kojih jedan mora biti vatrogasac – vozač. Ova intervencija mora se osigurati u vremenu do 5 minuta od zaprimanja poziva;
- Izlazak vatrogasaca na drugu vatrogasnu intervenciju u noćnoj smjeni (van radnog vremena zapovjednika JVP kada je na prvu vatrogasnu intervenciju izašla cijela smjena) s tri vatrogasca (jedan vozač i dva vatrogasca) mora se osigurati unutar 5 minuta od zaprimanja poziva uzbunjivanjem smjene koja je u pripremi ili uzbunjivanje članova DVD-a prema planu djelovanja (uzbunjivanje u ovom slučaju treba obaviti zapovjednik JVP);
- Kod zaprimanja poziva za vatrogasnu intervenciju za koju je potrebno izaći s tri vatrogasna vozila s ukupno 12 vatrogasaca (auto ljestva, navalno vozilo i auto cisterna), zapovjednik JVP Velika Gorica ili njegov zamjenik grupnim pozivom poziva profesionalne vatrogasce iz smjene koja je u pripremi (pasivnom dežurstvu) za izlazak na vatrogasnu intervenciju ili članove DVD-a prema planu djelovanja za popunu vatrogasne postrojbe do navedenog broja vatrogasaca i do povratka s intervencije profesionalnih vatrogasaca;
- Općenito kada JVP Velika Gorica izlazi na vatrogasnu intervenciju s kompletnom smjenom (svih 12 vatrogasaca izlazi na intervenciju) ili je za intervenciju potrebno više od 12 vatrogasaca zapovjednik JVP Velika Gorica ili njegov zamjenik grupnim pozivom poziva profesionalne vatrogasce u smjeni koja je u pripremi (pasivnom dežurstvu) za izlazak na vatrogasnu intervenciju i/ili članove DVD-a prema planu djelovanja za popunu dežurstva u vatrogasnoj postrojbi do povratka s intervencije profesionalnih vatrogasaca.
- Kod pojave požara na području djelovanja Centar, Istok, Zapad, Jug i Sjever operativni dežurni u JVP Velika Gorica paralelno uzbunjuje DVD-e prema području djelovanja, koji na intervenciju potom izlaze s raspoloživim vozilima i vatrogascima.
- Zapovijedanje akcijom gašenja požara zapovijeda voditelj smjene (odjeljenja) VP do dolaska zapovjednika VP Grada Velika Gorica ili zapovjednika VZG Velika Gorica.



1.2. Sustav uključivanja vatrogasaca u vatrogasnu intervenciju za karakteristične građevine

1.2.1. Požar stambene zgrade tipa Pr+13 s krovom od gorivog materijala u Velikoj Gorici za koji je potrebno 12 vatrogasaca

- Nakon zaprimanja poziva za obavljanje vatrogasne intervencije na navedenoj građevini dežurni vatrogasac u JVP Velika Gorica uzbunjuje vatrogasce u smjeni te vatrogasce u smjeni koja je u pripremi (pasivno dežurstvo);
- Na ovu vatrogasnu intervenciju prvi izlaz osigurava redovna smjena JVP Velika Gorica na koju izlazi 12 vatrogasaca s navalnim vozilom Mercedes Atego – 2500 litara vode / 200 l pjenila, autocisternom Mercedes 1529 AF – 5.000 litara vode / 500 l pjenila, i autoljestvom Mercedes Atego te na mjestu događaja započinju gašenje požara.
- Drugi izlaz na ovu vatrogasnu intervenciju prema potrebi osigurava se iz smjene u pripremi, dodatno minimalno 3 profesionalna vatrogasca, koja se nalaze u pasivnom dežurstvu (od kojih jedan mora biti vozač), koji moraju u roku 4 – 5 minute od uzbunjivanja izaći s vatrogasnim vozilom na intervenciju i dolaskom na mjesto požara započeti gašenje požara i spašavanje ljudi (dolazak na mjesto intervencije može kasniti do 5 minuta iza prve ekipe). Ostali profesionalni vatrogasci iz smjene koja je u pripremi, ostaju u prostorima JVP Velika Gorica do povratka svih vatrogasaca s intervencije.
- Zapovjednik JVP Velika Gorica ili njegov zamjenik, ako nije došla cijela smjena u pasivnom dežurstvu, poziva dobrovoljne vatrogasce iz DVD-a prema planu djelovanja (od kojih jedan mora biti vozač) da se okupe u prostorima JVP Velika Gorica te preuzimaju dežurstvo do povratka profesionalnih vatrogasaca s vatrogasne intervencije i čišćenja tehnike i opreme odnosno dok profesionalni vatrogasci nisu ponovo spremni za slijedeću vatrogasnu intervenciju.
- U slučaju nastanka drugog događaja vatrogasci koji se nalaze u dežurstvu u JVP Velika Gorica izlaze na intervenciju s drugim navalnim vatrogasnim vozilom ili tehničkim vozilom te o tome izvješćuju zapovjednika JVP ili njegovog zamjenika, koji ovisno o daljnjim potrebama na ovoj vatrogasnoj intervenciji osigurava dodatne vatrogasne snage i vozila iz DVD-a prema području djelovanja.

1.2.2. Požar stambene zgrade tipa Pr+2 krov od gorivog materijala u gradu Velikoj Gorici i istovremeni požar kontejnera ili prometna nesreća za koje je potrebno 12 vatrogasaca

- Nakon zaprimanja poziva za obavljanje vatrogasne intervencije na navedenoj građevini dežurni vatrogasac u JVP Velika Gorica uzbunjuje vatrogasce u smjeni te vatrogasce u smjeni koja je u pripremi (pasivno dežurstvo);
- Na ovu vatrogasnu intervenciju prvi izlaz osigurava redovna smjena JVP Velika Gorica na koju izlazi 7 vatrogasaca s navalnim vozilom Mercedes Atego – 2500 litara vode / 200 l pjenila, autocisternom Mercedes 1529 AF – 5.000 litara vode / 500 l pjenila te na mjestu događaja započinju gašenje požara.
- U slučaju nastanka drugog istovremenog događaja vatrogasci koji se nalaze u dežurstvu u JVP Velika Gorica izlaze na intervenciju s drugim navalnim vatrogasnim vozilom ili tehničkim vozilom te o tome izvješćuju zapovjednika JVP ili njegovog zamjenika, koji ovisno o daljnjim potrebama na ovoj vatrogasnoj intervenciji osigurava dodatne vatrogasne snage i vozila iz DVD-a prema području djelovanja.



1.2.3. Požar stambene zgrade tipa Pr+1 krov od gorivog materijala, stara gradnja u okolnim mjestima Velike Gorice za koji je potrebno 7 vatrogasaca

- Nakon zaprimanja poziva za obavljanje vatrogasne intervencije na navedenoj građevini dežurni vatrogasac u JVP Velika Gorica uzbunjuje vatrogasce u smjeni te pripadnike vatrogasnih postrojbi DVD-a prema području djelovanja;
- Na ovu vatrogasnu intervenciju prvi izlaz osigurava redovna smjena JVP Velika Gorica na koju izlazi 7 vatrogasaca s navalnim vozilom Mercedes Atego – 2500 litara vode / 200 l pjenila, autocisternom Mercedes 1529 AF – 5.000 litara vode / 500 l pjenila te na mjestu događaja započinju gašenje požara.
- U slučaju nastanka drugog događaja vatrogasci koji se nalaze u dežurstvu u JVP Velika Gorica izlaze na intervenciju s drugim navalnim vatrogasnim vozilom ili tehničkim vozilom te o tome izvješćuju zapovjednika JVP ili njegovog zamjenika, koji ovisno o daljnjim potrebama na ovoj vatrogasnoj intervenciji osigurava dodatne vatrogasne snage i vozila iz DVD-a prema području djelovanja.

1.2.4. Požar osnovne škole Eugena Kumičića u mjestu Velika Gorica za koji je potrebno 9 vatrogasaca na intervenciji s dva vatrogasna vozila.

- Nakon zaprimanja poziva za obavljanje vatrogasne intervencije na navedenoj građevini dežurni vatrogasac u JVP Velika Gorica uzbunjuje vatrogasce u smjeni te pripadnike vatrogasnih postrojbi DVD-a prema području djelovanja;
- Na ovu vatrogasnu intervenciju prvi izlaz osigurava redovna smjena JVP Velika Gorica na koju izlazi 9 vatrogasaca s navalnim vozilom Mercedes Atego – 2500 litara vode / 200 l pjenila, autocisternom Mercedes 1529 AF – 5.000 litara vode / 500 l pjenila te na mjestu događaja započinju gašenje požara.
- Drugi izlazak na ovu vatrogasnu intervenciju ukoliko je potrebno osigurava se iz ostatka smjene, dodatno 3 vatrogasca koji moraju u roku 1 minute od uzbunjivanja i izlaska prvih vozila izaći s kemijskim vozilom (voda, pjena, prah) Mercedes AKTROS (voda/pjena/prah/CO₂) 4000 l / 400 l / 500 kg na intervenciju i dolaskom na mjesto intervencije djelovati po nalogu voditelja akcije gašenja požara.
- Zapovjednik JVP Velika Gorica ili njegov zamjenik, poziva smjenu u pasivnom dežurstvu ili dobrovoljne vatrogasce iz DVD-a prema planu djelovanja (od kojih jedan mora biti vozač) da se okupe u prostorima JVP Velika Gorica te preuzmu dežurstvo do povratka profesionalnih vatrogasaca s vatrogasne intervencije i čišćenja tehnike i opreme odnosno dok profesionalni vatrogasci nisu ponovo spremni za slijedeću vatrogasnu intervenciju.

1.2.5. Požar skladišta drvnog materijala Pana i Weitzer parketi, Turopolje za koji je potrebno 10 vatrogasaca i tri vatrogasna vozila

- Nakon zaprimanja poziva za obavljanje vatrogasne intervencije na navedenoj građevini dežurni vatrogasac u JVP Velika Gorica uzbunjuje vatrogasce u smjeni te pripadnike vatrogasnih postrojbi DVD-a prema području djelovanja;
- Na ovu vatrogasnu intervenciju prvi izlaz osigurava redovna smjena JVP Velika Gorica na koju izlazi 10 vatrogasaca s navalnim vozilom Mercedes Atego – 2500 litara vode / 200 l pjenila,



autocisternom Mercedes 1529 AF – 5.000 litara vode / 500 l pjenila i kemijskim vozilom (voda, pjena, prah) Mercedes AKTROS (voda/pjena/prah/CO₂) 4000 l / 400 l / 500 kg te na mjestu događaja započinju gašenje požara.

- U slučaju nastanka drugog događaja vatrogasci koji se nalaze u dežurstvu u JVP Velika Gorica izlaze na intervenciju s drugim navalnim vatrogasnim vozilom ili tehničkim vozilom te o tome izvješćuju zapovjednika JVP ili njegovog zamjenika, koji ovisno o daljnjim potrebama na ovoj vatrogasnoj intervenciji osigurava dodatne vatrogasne snage i vozila iz DVD-a prema području djelovanja.
- Zapovjednik JVP Velika Gorica ili njegov zamjenik, poziva smjenu u pasivnom dežurstvu ili dobrovoljne vatrogasce iz DVD-a prema planu djelovanja (od kojih jedan mora biti vozač) da se okupe u prostorima JVP Velika Gorica te preuzmu dežurstvo do povratka profesionalnih vatrogasaca s vatrogasne intervencije i čišćenja tehnike i opreme odnosno dok profesionalni vatrogasci nisu ponovo spremni za slijedeću vatrogasnu intervenciju.

1.2.6. Požar otvorenog prostora za koji je potrebno 5 vatrogasaca na intervenciji s jednim vatrogasnim vozilom.

- Nakon zaprimanja poziva za obavljanje vatrogasne intervencije na otvorenom prostoru dežurni vatrogasac u JVP Velika Gorica uzbuđuje vatrogasce u smjeni te pripadnike vatrogasnih postrojbi DVD-a prema području djelovanja;
- Na ovu vatrogasnu intervenciju prvi izlaz osigurava redovna smjena JVP Velika Gorica na koju izlazi 5 vatrogasaca s navalnim vozilom Mercedes Atego – 2500 litara vode / 200 l pjenila, te na mjestu događaja započinju gašenje požara.
- U slučaju nastanka drugog događaja vatrogasci koji se nalaze u dežurstvu u JVP Velika Gorica izlaze na intervenciju s drugim navalnim vatrogasnim vozilom ili tehničkim vozilom te o tome izvješćuju zapovjednika JVP ili njegovog zamjenika, koji ovisno o daljnjim potrebama na ovoj vatrogasnoj intervenciji osigurava dodatne vatrogasne snage i vozila iz DVD-a prema području djelovanja.

1.3. Područje odgovornosti DVD Markuševac Turopoljski koje obuhvaća naselja navedena u donjoj tablici za koje je slijedeća organizacija vatrogasne intervencije:

Ovo područje odgovornosti obuhvaća 11 naselja sa 1.603 stanovnika i površine 44,16 km². Na ovom području odgovornosti na vatrogasnu intervenciju uvijek izlazi prva postrojba DVD Markuševac Turopoljski, a operativno dežurstvo poziva i vatrogasne postrojbe JVP Velika Gorica i DVD-a čije je to područje djelovanja: DVD Bukovčak za gašenje požara, nadopunu vode i vatrogasaca te DVD Cerovski Vrh za nadopunu ljudstva ili za slučaj potrebe gašenja požara otvorenog prostora.

Na ovom području odgovornosti prevladavaju stambeni objekti – obiteljske kuće tipa Pr i Pr+1. Javnih objekata trenutno nema.

Najudaljenije naseljeno mjesto na području odgovornosti DVD Markuševac Turopoljski je Cvetković Brdo.



Prikaz naselja na ovom području djelovanja daje se u sljedećoj tablici:

Redni broj	Naziv naseljenog mjesta	Broj stanovnika	Površina (km²)	Gustoća (st/km²)
1.	Bukovčak	61	3,41	17,88
2.	Cerovski Vrh	90	3,58	25,14
3.	Cvetković Brdo	25	2,90	8,62
4.	Dubranec	346	12,76	27,12
5.	Gudci	384	3,57	107,56
6.	Gustelnica	100	3,63	27,55
7.	Jerebić	38	3,78	10,05
8.	Markuševac Turopoljski	378	3,96	95,45
9.	Petravec	28	1,37	20,44
10.	Prvonožina	28	1,37	20,44
11.	Vukomerić	125	3,83	32,64
UKUPNO		1603	44,16	36,30

- Prvi izlaz na vatrogasnu intervenciju s odgovarajućim vatrogasnim vozilom osigurava DVD Markuševac Turopoljski, a kao pomoć dolaze vatrogasci JVP Velika Gorica iz redovne smjene.
- Na vatrogasnu intervenciju vatrogasci JVP Velika Gorica moraju izaći unutar 1 minute od zaprimanja poziva s odgovarajućim vatrogasnim vozilom (broj vatrogasaca koji izlazi ovisi o vatrogasnoj intervenciji) a vatrogasci DVD-a Markuševac Turopoljski moraju izaći na vatrogasnu intervenciju u roku 3 minute od uzbunjivanja;
- Kod pojave požara na području odgovornosti DVD-a Markuševac Turopoljski operativni dežurni u JVP Velika Gorica paralelno uzbunjuje DVD Markuševac Turopoljski čije je područje odgovornosti i JVP Velika Gorica. DVD Markuševac Turopoljski izlazi s jednim vatrogasnim vozilom – autocisterna i minimalno 5 vatrogasaca, dok JVP Velika Gorica izlazi s autocisternom s ukupno 3 vatrogasca ili navalnim vozilo s ukupno 3- 6 vatrogasaca ovisno o intervenciji.
- Zapovijedanje akcijom gašenja požara zapovijeda zapovjednik ili zamjenik zapovjednika DVD Markuševac Turopoljski ili drugi vatrogasac koji ima ispit za vatrogasca sa posebnim ovlastima do dolaska zapovjednika iz JVP Grada Velika Gorica ili zapovjednika VZG Velika Gorica.

1.3.1. Požar stambene zgrade tipa Pr+1 stara gradnja u naselju Cvetković Brdo

- Nakon zaprimanja poziva za obavljanje vatrogasne intervencije na navedenoj građevini dežurni vatrogasac u JVP Velika Gorica uzbunjuje vatrogasce DVD-a Markuševac Turopoljski čije je to područje odgovornosti i vatrogasce u smjeni JVP Velika Gorica;
- Na ovu vatrogasnu intervenciju prvi izlaz osigurava DVD Markuševac Turopoljski koje izlazi s autocisternom kapaciteta minimalno 6.000 litara te redovna smjena JVP Velika Gorica s 3 vatrogasca i autocisternom kapaciteta 5.000 litara vode ili navalnim vozilom kapaciteta 2500 l vode. Na mjestu događaja vatrogasci DVD-a Markuševac Turopoljski započinju gašenje požara do dolaska pripadnika JVP Velika Gorica, kada zajedničkim snagama i sredstvima nastavljaju gašenje.
- Preostali profesionalni vatrogasci u JVP Velika Gorica ostaju u prostorima JVP Velika Gorica te dežuraju do povratka profesionalnih vatrogasaca s vatrogasne intervencije i čišćenja tehnike i opreme odnosno, dok svi profesionalni vatrogasci nisu ponovo spremni za slijedeću vatrogasnu intervenciju.



- U slučaju nastanka drugog događaja na području odgovornosti JVP Velika Gorica ili DVD Markuševac Turopoljski ovi profesionalni vatrogasci izlaze na intervenciju s drugim navalnim vozilom te o tome izvješćuju zapovjednika JVP ili njegovog zamjenika, koji ovisno o daljnjim potrebama na ovoj vatrogasnoj intervenciji osigurava dodatne vatrogasne snage i vozila iz pasivna smjene ili DVD-a prema području djelovanja.

1.4. Redoslijed pozivanja vatrogasaca u JVP Velika Gorica ili na mjesto vatrogasne intervencije prikazan je tablično:

VATROGASNE POSTROJBE S PODRUČJA VELIKE GORICE		VRIJEME POPUNE JVP VELIKA GORICA i DVD-a						
		do 1 min.	do 5 min.	do 10 min.	do 15 min.	do 20 min.	do 30 min.	do 60 min.
Javna vatrogasna postrojba Velika Gorica	dežurna smjena	12						
	pasivna smjena		6	6				
	slobodna smjena I				6	6		
	slobodna smjena II					6	6	
DVD Markuševac Turopoljski			5	5	5	5		
DVD Bukovčak			5	5				
DVD Buševac			5	5				
DVD Cerovski Vrh			5	5				
DVD Donja Lomnica			5	5				
DVD Gradići			5	5				
DVD Kobilic			5	5				
DVD Kosnica			5	5				
DVD Kuče			5	5				
DVD Kurilovec			5	5				
DVD Lazina Čička			5	5				
DVD Lukavec			5	5				
DVD Mićevec			5	5				
DVD Mraclin			5	5				
DVD Novo Čiče			5	5				
DVD Okuje			5	5				
DVD Poljana Čička			5	5				
DVD Rakitovec			5	5				
DVD Ribnica			5	5				
DVD Staro Čiče			5	5				
DVD Strmec Bukevski			5	5				
DVD Ščitarjevo			5	5				
DVD Šiljakovina			5	5				
DVD Turopolje			5	5				
DVD Velika Buna			5	5				
DVD Velika Gorica			5	5				
DVD Velika Mlaka			5	5				
DVD Vukovina			5	5				



R.br	Aktivnost	Način uzbune	Vatrogasne postrojbe
1.	- na dojavu požara uvijek se uzbunjuje JVP Velika Gorica - na dojavu požara uzbunjuje se i središnji DVD Markuševac Turopoljski te DVD prema području djelovanja	- telefon - sirena - radio veza	- JVP Velika Gorica - DVD Markuševac Turopoljski - središnji - DVD prema području djelovanja
2.	- pozivanje dodatnih snaga (ostali DVD-i)	- telefon - sirena - radio veza	- zapovjednik JVP ili DVD-a s područjem odgovornosti upućuje zahtjev za pomoć susjednim DVD-ima - zapovjednik pozvanog DVD-a uzbunjuje vatrogasce iz svoje postrojbe
3.	- uzbunjivanje širih snaga izvan Velika Gorica	- telefon - radio veza	- u slučaju požara širih razmjera zapovjednik JVP obavještava Županijskog vatrogasnog zapovjednika, koji poziva u pomoć susjedne JVP i DVD-e
4.	O svim daljnjim mjerama i akcijama gašenja požara odlučuje županijski vatrogasni zapovjednik		

1.5. Dojava požara

Dojavu požara ili neke druge vatrogasne intervencije prima operativni dežurni u VOC JVP Velika Gorica na broj telefona 193 ili (112 ŽVOC). Minimalne podatke koje operativni dežurni vatrogasac treba zatražiti od dojavitelja su:

- naziv mjesta (naselja) gdje je izbio požar;
- naziv ulice i po mogućnosti kućni broj građevine koja gori;
- vrsta građevine (stambena zgrada tipa P, P+1, P+2, škola, dječji vrtić i sl.);
- što gori (stan, krovšte, na 1. katu, 2. katu, gospodarski objekt, sjenik i sl.);
- jesu li ugroženi ljudi, životinje ili vrijedna imovina

Na temelju dobivenih informacija o intervenciji dežurni vatrogasac u VOC JVP Velika Gorica uzbunjuje službujuću smjenu JVP Velika Gorica ili operativne vatrogasce i zapovjednika DVD Markuševac Turopoljski te po potrebi članove ostalih DVD-a prema području djelovanja i smjenu JVP u pasivnom dežurstvu.

Zapovjednik JVP Velika Gorica i zapovjednik VZG Velika Gorica dužni su izraditi Operativni plan u kojem će se definirati izlasci vatrogasne tehnike za svaku karakterističnu građevinu na požarnom području te propisati proceduru angažiranja potrebne vatrogasne tehnike i vatrogasaca na požaru odnosno na karakterističnu tehničku intervenciju, odnosno postupanje u slučaju drugog istovremenog događaja.

Ako operativni dežurni u VOC JVP Velika Gorica na temelju podataka koje je dobio od dojavitelja može procijeniti da je požar velikih razmjera i da za isti nema dovoljno operativnih vatrogasaca, obavještava županijskog vatrogasnog zapovjednika koji će potom zapovjediti koje vatrogasne postrojbe će se dodatno uputiti na mjesto intervencije na području Grada Velika Gorica.



3. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH POŽARA

- 3.1. Vatrogasnom intervencijom koja se obavlja zbog nastalog požara, eksplozije, nesreće ili druge opasne situacije zapovijeda zapovjednik ili vatrogasac s posebnim ovlastima i odgovornostima u vatrogasnoj postrojbi koja je prva počela sa intervencijom.
- 3.2. Kada je na mjesto događaja prva izašla vatrogasna postrojba dobrovoljnoga vatrogasnog društva sa područja Velike Gorice, zapovjednik ili vatrogasac s posebnim ovlastima i odgovornostima iz te postrojbe zapovijeda vatrogasnom intervencijom do dolaska vatrogasaca JVP Velike Gorice kada zapovijedanje intervencijom preuzima zapovjednik ili vatrogasac s posebnim ovlastima i odgovornostima u toj postrojbi, koji je izašao na intervenciju.
- 3.3. Uključivanje vatrogasaca iz drugih postrojbi sa područja Velike Gorice u vatrogasnu intervenciju obavlja se sukladno ovom Planu i naprijed navedenoj tablici.
- 3.4. Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o događaju odmah izvješćuje VOC JVP Velika Gorica sa zahtjevom za dodatnom pomoći vatrogasnih snaga koji potom o navedenom izvješćuje zapovjednika JVP Velika Gorica ili njegovog zamjenika koji onda preuzimaju zapovijedanje kod takve intervencije.
- 3.5. Ako zapovjednik ili zamjenik zapovjednika JVP Velika Gorica koji vodi vatrogasnu intervenciju ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o nastalom događaju odmah obavješćuje županijskog vatrogasnog zapovjednika koji u ovakvom slučaju preuzima vođenje intervencije ili ovlašćuje drugog zapovjednika da zapovijeda tom vatrogasnom intervencijom.
- 3.6. Zapovjednik vatrogasne postrojbe u gospodarstvu zapovijeda vatrogasnom intervencijom na prostoru i građevinama osnivača ili druge pravne osobe. Kada zapovjednik vatrogasne postrojbe u gospodarstvu ocijeni da raspoloživim vatrogasnim snagama nije moguće provesti vatrogasnu intervenciju, od nadređenog vatrogasnog zapovjednika traži dodatne vatrogasne snage koje mu se stavljaju na raspolaganje te nadalje zapovijeda tom vatrogasnom intervencijom.
- 3.7. Vatrogasna intervencija na elektroenergetskim objektima obavlja se uz prisustvo i po uputama ovlaštene osobe konkretnog elektroenergetskog objekta.
- 3.8. Vatrogasna intervencija na vojnim objektima obavlja se na zahtjev i uz prisustvo ovlaštene osobe oružanih snaga Republike Hrvatske.
- 3.9. Vatrogasna intervencija na autocestama obavlja se uz prisustvo ovlaštene osobe sukladno pozitivnim propisima.
- 3.10. Zapovijed o angažiranju pojedine vatrogasne postrojbe ili dijela vatrogasaca izdaje se usmeno preko komunikacijskog sustava VOC-a ili direktno od zapovjednika, a svaka takva zapovijed mora se snimati te se naknadno potvrđuje pismenom zapovjedi koju provodi VOC JVP Velika Gorica.



- 3.11. U slučaju nastanka događaja koji nije poprimio obilježja prirodne nepogode, a koji zahtijeva angažiranje većeg broja osoba i opreme, gradonačelnik Velike Gorice na zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika ili njegovog zamjenika, može:
- narediti sudjelovanje svih sposobnih osoba s područja Velike Gorice starijih od 18 godina u obavljanju pomoćnih poslova na intervenciji i spašavanju ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem,
 - narediti da se stave na raspolaganje alat, prijevozna, tehnička i druga sredstva za potrebe intervencije i za spašavanje ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem.
- 3.12. U slučaju nastanka događaja koji zahtijeva sudjelovanje snaga s područja druge županije, a nije poprimio obilježja prirodne nepogode tada vatrogasnu intervenciju vodi glavni vatrogasni zapovjednik.
- 3.13. U slučaju nastanka događaja koji poprimi obilježje prirodne nepogode, županijski vatrogasni zapovjednik o tome će obavijestiti župana koji može aktivirati stožer civilne zaštite. U ovom slučaju upravljanje intervencijom spašavanja ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem preuzima stožer civilne zaštite u radu kojega sudjeluje županijski vatrogasni zapovjednik.



3.14. Ustroj i zapovijedanje vatrogasnim postrojbama Velike Gorice

3.14.1. Ustroj i minimalna oprema

Popis vatrogasnih postrojbi na području Velike Gorice, broj vatrogasaca i s trenutnom opremom kojom raspolažu prikazan je u donjoj tablici.

R.br.	Naziv postrojbe	Vatrogasni dom	Spremište	Vatrogasna vozila
1.	JVP Velika Gorica	+	+	1) Navalno vozilo / Mercedes Atego (T-110) – 2500 l voda/ 200 + 200 l pjenilo, 2) Navalno vozilo / TAM 170 T 14 (T-111) – 2500 l vode 3) Tehničko vatrogasno vozilo / Mercedes Atego (T-150) – 30/50 - 1500 l voda + 70 l pjenilo 4) Autocisterna - Atego (T-120) – 5000 l voda/500 l pjenila, 5) Autoljestva / Mercedes Atego (T-130) 6) Kemijsko vozilo/ Mercedes AKTROS (voda/pjena/prah/CO ₂) 4000 l /400 l / 500 kg / 90 kg 7) Malo tehničko/navalno vozilo / Mitsubishi Pick-Up (T 151) 8) Poluteretno vozilo / Opel Combo (T- 101) 9) Zapovjedno vozilo DACIA DUSTER (T – 102) 10) Kombi vozilo 11) Čamac
2.	DVD Bukovčak	+	-	1) Navalno vozilo / Mercedes – 2400 l voda
3.	DVD Buševac	+	+	1) Navalno vozilo MAN 3000 l vode 2) Mazda Pick Up VTM – 400 l vode 3) Kombi Hyundai
4.	DVD Cerovski Vrh	-	-	1) Malo Navalno vozilo / Mazda Pick-Up VTM 250 l vode
5.	DVD Donja Lomnica	+	+	1) Navalno vozilo / TAM 190 - voda 2400 l / pjenilo 40 l 2) Malo navalno vozilo Mitshubishi VTM 300 l vode i 5 l pjenila 3) Kombi vozilo Opel Vivaro
6.	DVD Gradići	-	+	1) Kombi vozilo / Iveco 35S11 2) Malo navalno vozilo Mazda PICK UP VTM 400 l vode 3) Autoprikolica s nadogradnjom za VMŠ i pratećom opremom
7.	DVD Kobilic	+	+	1) Kombi vozilo / WV
8.	DVD Kosnica	+	+	1) Kombi vozilo / VW Transporter 2) Malo navalno vozilo Mitshubishi VTM 300 l vode + 10 l pjenila
9.	DVD Kuče	+	+	1) Navalno vozilo / Iveco Magirus – 2500 l vode i 180 l pjenila 2) Malo navalno vozilo Mitshubishi L200 - VTM 300 l vode + 10 l pjenila 2) Kombi vozilo / Ford Transit
10..	DVD Kurilovec	+	+	1) Navalno vozilo Mercedes 1600 l vode 50 l pjenila 2) Malo navalno vozilo Nissan VTM 400 l vode 3) Kombi vozilo / Ford Transit 4) Čamac Maestral i bespilotna letjelica - DRON
11.	DVD Lazina Čička	+	-	1) Zapovjedno vozilo / Lada Niva 2) Kombi vozilo Fiat Ducato 3) Auto prikolica sa VTM i 400 l vode
12.	DVD Lukavec	+	-	1) Navalno vozilo / MAN - voda 3000 l 2) Mazda Pick-Up s VTM i 250 l vode
13.	DVD Markuševac Turapoljski	+	+	1) Malo Navalno vozilo / Mazda Pick-Up VTM 250 l vode 2) Kombi vozilo VW Multivan
14.	DVD Mičevac	+	+	1) Navalno vozilo / MAN TGM 13280 - voda 3000 l



R.br.	Naziv postrojbe	Vatrogasni dom	Spremište	Vatrogasna vozila
				2) Kombi vozilo / Renault Master
15.	DVD Mraclin	+	+	1) Autocisterna TAM 130 T11 – 4000 l vode + 400 l pjenila 2) Malo navalno vozilo Mitshubishi VTM 250 l vode 3) Kombi vozilo / Mercedes Vito 1+8
16.	DVD Novo Čiče	-	+	1) Malo navalno vozilo Mazda PICK UP VTM 250 l vode 2) Vozilo za prijevoz vatrogasaca Opel Vivaro , 8+1 osoba
17.	DVD Okuje	-	+	1) Kombi vozilo / Opel Vivaro 2) Malo navalno vozilo Mitshubishi VTM 250 l vode
18.	DVD Poljana Čička	+	-	1) Kombi vozilo Peugeot Boxer 2) Malo Navalno vozilo / Mitshubishi VTM 200 l
19.	DVD Rakitovec	+	+	1) Malo navalno vozilo Mitshubishi VTM 2) Zapovjedno vozilo / Lada Niva 3) Autoprikolica s VTM
20.	DVD Ribnica	+	+	1) Malo Navalno vozilo / Mercedes Sprinter VTM 600 l vode 2) Kombi vozilo Peugeot Jumper 3) Zapovjedno vozilo Ford Explorer
21.	DVD Staro Čiče	-	-	1) Kombi vozilo Citroen Jumper 2) Malo navalno vozilo Nissan Navara VTM 300 l vode
22.	DVD Strmec Bukevski	+	+	1) Autocisterna FAP 7000 l vode 2) Navalno vozilo DAF 2000 l vode 2 kg praha 3) Zapovjedno vozilo / Fiat Doblo 4) Kombi vozilo Renault Traffic
23.	DVD Ščitarjevo	+	+	1) Kombinirano vozilo TAM 190 - voda 4000 l vode 2) Malo navalno vozilo Mitshubishi VTM 200 l vode
24.	DVD Šiljakovina	-	-	1) Kombi vozilo / Fiat Ducato 2) Malo Navalno vozilo / Mazda Pick-Up VTM 250 l vode
25.	DVD Turopolje	+	+	1) Autocisterna/TAM 190 T15B – 5000 l vode 2) Malo navalno vozilo MITSHUBISHI VTM 300 l vode i 10 l pjenila 3) Kombi vozilo / Citroen Jumper 4) Auto prikolica za prijevoz opreme
26.	DVD Velika Buna	-	-	1) Kombi vozilo Mercedes C 2) Kombi vozilo Renault Master 3) Malo Navalno vozilo / Mitshubishi VTM 200 l vode
27.	DVD Velika Gorica	+	+	1) Autocisterna / TAM 130 T 11 BG – 4000 l voda 2) Kombi vozilo Mercedes Sprinter 3) Malo navalno vozilo MITSHUBISHI VTM 250 l vode
28.	DVD Velika Mlaka	+	+	1) Navalno vozilo / TAM 130 TAC- voda 4500 l 2) Malo terensko vozilo / Mazda Pick-Up s VTM i 250 l vode 3) Kombi vozilo Renault master 4) Auto prikolica za prijevoz opreme
29.	DVD Vukovina	+	+	1) Autocisterna MAN TGM- voda 6000 l 2) Kombi vozilo / IFiat Ducato



3.14.2. Zapovijedanje

3.14.2.1. Za područje odgovornosti JVP Velike Gorice odgovorna je JVP Velika Gorica

Dužnost	Ime i prezime	Telefon	Mobitel
zapovjednik	Ivica Maceković		
zamjenik zapovjednika	Boris Fabijančić		

3.14.2.2. Za područje odgovornosti DVD Markuševac Turopoljski odgovorna je VP DVD Markuševac Turopoljski

Dužnost	Ime i prezime	Telefon	Mobitel
Predsjednik	Nevenko Lučan		
Zapovjednik	Ivica Maceković		

Ostale VP na području Velike Gorice

Postrojba	Dužnost	Telefon	Mobitel
VZG Velika Gorica	zapovjednik		098/1674-032
DVD Bukovčak	zapovjednik		091/6362 001
DVD Buševac	zapovjednik		091/6364-003
DVD Cerovski Vrh	zapovjednik		091/4791-001
DVD Donja Lomnica	zapovjednik		095/9096-882
DVD Gradići	zapovjednik		098/9690-741
DVD Kobilić	zapovjednik		098/9639-950
DVD Kosnica	zapovjednik		098/9514 926
DVD Kuče	zapovjednik		091/6369 000
DVD Kurilovec	zapovjednik		097/6401-993
DVD Lazina Čička	zapovjednik		091/2446 204
DVD Lukavec	zapovjednik		091/6370-006
DVD Mićevec	zapovjednik		091/3112-384
DVD Mraclin	zapovjednik		098/1674-032
DVD Novo Čiče	zapovjednik		091/6373-002
DVD Okuje	zapovjednik		091/5190-785
DVD Poljana Čička	zapovjednik		091/2586-602
DVD Rakitovec	zapovjednik		098/9844-148
DVD Ribnica	zapovjednik		098/304-255
DVD Staro Čiče	zapovjednik		099/4525-361
DVD Strmec Bukevski	zapovjednik		098/9906 518
DVD Ščitarjevo	zapovjednik		098/9931-769
DVD Šiljakovina	zapovjednik		091/6930-070
DVD Turopolje	zapovjednik		091/9090 150
DVD Velika Buna	zapovjednik		091/6360-005
DVD Velika Gorica	zapovjednik		091/4896-111
DVD Velika Mlaka	zapovjednik		091/4647-022
DVD Vukovina	zapovjednik		091/6357-001

**4. NAČIN POZIVANJA I UKLUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA**

- 4.1.** Pozivanje dežurnog operatera "Elektra" Zagreb – pogon Velika Gorica i Sveta Klara, i distribucije plina Gradska plinara Zagreb izvršit će se na zahtjev voditelja vatrogasne intervencije na telefonske brojeve:

Red. br.	Naziv subjekta	Telefon	Napomena
1.	DP Elektra Zagreb – Pogon Velika Gorica	01 / 6370-050	01 / 6222-030 fax
2.	DP Elektra Zagreb – Pogon Sveta Klara	01 / 6571-530	
3.	Gradska plinara, Zagreb	01 / 6184-586	01 / 6302-333-centrala

- 4.2.** Dežurnog operatera upoznati sa zahtjevom o potrebi njegovog uključivanja u akciju, na način da izvrši iskapčanje dovoda električne energije odnosno plina do objekta ili lokacije na kojoj se obavlja vatrogasna intervencija.

5. UKLUČIVANJE KOMUNALNIH I DRUGIH TVRTKI U AKCIJU GAŠENJA

- 5.1.** U slučaju potrebe u akciju se uključuju odgovarajuća trgovačka društva.

Red. br.	Naziv subjekta	Telefon	Napomena
1.	VG vodoopskrba	01 / 6566-800	
2.	Velkom / vodocrpilište - Velika Gorica	01 / 6222-095	
3.	Hrvatske šume – Šumarija Velika Gorica	01 / 6222-344	01 / 6222-062 fax
4.	DP Elektra Zagreb – Toplana Velika Gorica	01 / 6222-074	

Ova poduzeća osiguravaju auto cisterne te druga teška vozila strojeva sa vozačima, po zahtjevu rukovoditelja gašenja. U tom cilju potrebno je imati stalno ispravne i uporabljive slijedeće strojeve sa vozačima:

Auto cisterna	kom. 4
Bager	kom. 2
Kamion kiper	kom. 2
Auto dizalica	kom. 1

- 5.2.** U slučaju potrebe za zatvaranjem dovoda vode komunalna tvrtka VG vodoopskrba se uključuje u akciju gašenja putem dežurnog operatera.



6. UKLJUČIVANJE SLUŽBE ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Ako u požaru ima nesretnih slučajeva ili ako se uslijed velikog požara očekuju povrede, potrebno je uključiti ekipu za prvu medicinsku pomoć. Ekipu prve medicinske pomoći osigurava se pozivom na broj 194 ili 112 i to s područja Grada Velike Gorice ili Zagreba.

Ekipu sačinjava liječnik, medicinski tehničar i vozač sa sanitetskim vozilom u timu T1 ili medicinski tehničar i vozač sa sanitetskim vozilom u timu T21.

<i>Red. br.</i>	<i>Naziv subjekta</i>	<i>Telefon</i>	<i>Napomena</i>
1.	Hitna medicinska pomoć	194 / 112	01 / 6222-137
2.	Dom Zdravlja Velika Gorica	01 / 6379-700	

7. UKLJUČIVANJE PODUZEĆA, TE ODGOVORNE OSOBE ZA OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

7.1. Opskrbu hranom i vodom vršit će tvrtke koje će odrediti u konkretnom slučaju Stožer civilne zaštite Velike Gorice.

7.2. Preuzimanje i dopremu hrane i vode obavljat će vatrogasne postrojbe vlastitim sredstvima.

8. NAČIN ZAMJENE VATROGASNE POSTROJBE NOVIM POSTROJBAMA NA GAŠENJU POŽARA

8.1. Zamjena vatrogasnih postrojbi obavljat će se sukladno točki 2. ovog Plana s tim da se prvo podižu profesionalni vatrogasci u prethodnoj smjeni i slobodnim smjenama, a nakon toga ako je potrebno još veći broj vatrogasaca i vozila (kod požara otvorenog prostora i velikih ekoloških akcidenata) podizati vatrogasce s vozilima iz pojedinih postrojbi DVD-a koji su najbliži događaju. Ako se i nakon tog ukaže potreba za dodatnim ljudstvom i tehnikom tada podizati vatrogasne postrojbe DVD-a sa ostalog područja Velike Gorice. Operativni dežurni u VOC JVP Velika Gorica ima plan narastanja vatrogasnih snaga za veće događaje, koji sadržava redosljed podizanja i stavljanja u pripravnost pojedinih vatrogasnih postrojbi na području Velike Gorice. Kod dugotrajnih požara na otvorenom prostoru potrebno je dio snaga koje su sudjelovale u gašenju povući nakon 8 sati neprekidnog gašenja zamijeniti novim.

8.2. Dovođenje svježih i izvlačenje snaga na odmor, izvršit će se vlastitim sredstvima postrojbi.

**9. NAČIN UKLJUČIVANJA HRVATSKE VOJSKE NA GAŠENJU POŽARA**

Uključivanje Hrvatske vojske u akciju gašenja velikih požara otvorenog prostora te velikih akcidenata obavljat će se kada su redovne vatrogasne snage nedostatne da bi sanirale događaj o čemu će odlučiti Stožer civilne zaštite Velike Gorice.

10. SLUČAJEVI KADA SE O NASTALOM POŽARU OBAVJEŠĆUJU GRADSKI ČELNICI

10.1. Obavješćivanje i upoznavanje izvršit će se u slučajevima kada nastane požar širih razmjera na objektu (stambeni, industrijski i dr.) ili kad požar otvorenog prostora poprimi veće razmjere na području Grada Velike Gorice u koji se moraju uključiti dodatne vatrogasne snage izvan grada Velika Gorica.

10.2. Obavješćivanje i upoznavanje sa situacijom izvršit će zapovjednik JVP Velika Gorica ili Vatrogasne zajednice grada Velike Gorice ili osoba koju on za to ovlasti.

10.3. Obavješćivanje i upoznavanje obaviti će se sa slijedećim osobama:

R. br.	Funkcija	Telefon posao	Mobitel
1.	Gradonačelnik – Krešimir Ačkar	01/6269 911	
2.	Zamjenik gradonačelnika – Neven Karas	01/6269 911	
3.	Predsjednik gradskog vijeća – Darko Bekić	01/6269 911	

11. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA POZIVAJU ODNOSNOUKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN GRADA VELIKA GORICA

Odluku i zapovijed o uključivanju vatrogasnih postrojbi izvan Grada u akciju gašenja požara donijet će Županijski vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on za to ovlasti, na temelju uvida u situaciju i na prijedlog zapovjednika vatrogasne intervencije, u skladu sa Planom zaštite od požara i eksplozija Županije zagrebačke.



12. NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJU POŽARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA

12.1. Uporaba opreme i vozila posebne namjene bit će potrebna u slučajevima požara zapaljivih tekućina kod pravnih osoba razvrstanih u I i II kategoriju ugroženosti od požara. U tom slučaju neophodna je uporaba vatrogasnih vozila za gašenje požara pjenom, koje imaju u svojim spremnicima velike količine pjenu. Zapovjednik JVP Velika Gorica dužan je za svoje operativne planove na građevinama koje su razvrstane u I ili II kategoriju ugroženosti od požara, utvrditi redosljed podizanja vatrogasnih postrojbi koje na raspolaganju imaju takva vozila. Isto tako treba utvrditi ime i prezime zapovjednika vatrogasne postrojbe ili vatrogasnog dežurstva svake od navedenih pravnih osoba koji će voditi vatrogasnu intervenciju na svojim građevinama i kome će se vatrogasci JVP Velika Gorica priključiti.

Popis osoba odgovornih za provedbu Planova pravnih osoba iz I i II kategorije ugroženosti od požara:

1. INA – Opskrba zrakoplova Zagreb, Pleso
- Gordan Trajbar 091 497-3440

2. Zračna luka Zagreb
– Tomislav Harnoš - zapovjednik VP 099 359-3612

3. Hrvatska pošta NSC, Poštanska 9
– Senka Kosanović voditelj odjela za korporativnu sigurnost 099 4709-754

12.2. U slučaju većih požara na otvorenom prostoru, posebno većih poljoprivrednih ili šumskih površina, ili kod požara na odlagalištima otpada, bit će potrebna intervencija teških građevinskih strojeva (buldozeri, rovokopači, damperi i dr.). Točkom 4.1. definirani su nositelji osiguranja potrebnih strojeva.

12.3. Kod prometnih nesreća, kad je potrebno obavljati spašavanje povrijeđenih iz vozila, neophodna je uporaba specijalne opreme za izvlačenje i zbrinjavanje unesrećenih.

**13. GRAĐEVINE I OTVORENI PROSTORI NA KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI POŽAR VEĆIH RAZMJERA**

Posebnu opasnost za nastanak i širenje požara i tehnoloških eksplozija predstavljaju objekti koji su prikazani u slijedećoj tablici.

<i>Naziv pravne osobe</i>			
<i>Red.br.</i>	<i>Objekt / pogon</i>	<i>Opasna tvar</i>	<i>Količina</i>
1.	Međunarodna zračna luka Zagreb	LUEL UNP Benzin BMB Diesel Stara motorna ulja Propilen glikol	219,5 t 2625 kg 2000 kg 29,2 t 1000 kg 300 kg
2.	INA d.d. - Avioservis Pleso	Benzin* Diesel* Diesel* Diesel SKID Aviobenzin AB100LL* Mlazno gorivo JET A-1*	10 m ³ 10 m ³ 20 m ³ 9 m ³ 50 m ³ 2 x 1000 m ³
3.	Benzinska postaja INA Kneza Ljudevita Posavskog	Eurosuper 95C+ Euro diesel Euro diesel C+ Eurosuper 100C+ UNP razna ulja sprejevi i antifriz	30 m ³ 30 m ³ 30 m ³ 20 m ³ 550 kg 1 m ³ 0,6 m ³
4.	Benzinska postaja INA JUG Velika Mlaka bb	Eurosuper 95C+ Euro diesel Euro diesel C+ Eurodiesel plavi Eurosuper 100C+ UNP SKID UNP boce razna ulja sprejevi i antifriz	50 m ³ 50 m ³ 30 m ³ 30 m ³ 30 m ³ 4,85 m ³ 630 kg 1 m ³ 0,6 m ³
5.	Benzinska postaja INA SJEVER Velika Mlaka bb	Eurosuper 95C+ Euro diesel Euro diesel C+ Eurosuper 95 UNP SKID razna ulja sprejevi i antifriz	30 m ³ 50 m ³ 30 m ³ 50 m ³ 4,85 m ³ 1 m ³ 0,6 m ³
6.	Benzinska postaja KNB Staro Čiče, Velikogorička 9	benzin eurosuper euro diesel razna ulja sprejevi i antifriz	110 m ³ 68 m ³ 0,5 m ³ 0,3 m ³
7.	Benzinska postaja Europetrol Sisačka ulica	QMax Eurosuper 95 QMax Eurosuper 100 QMax Euro diesel Euro diesel LUEL	50 m ³ 25 m ³ 80 m ³ 70 m ³ 290 m ³



Naziv pravne osobe			
Red.br.	Objekt / pogon	Opasna tvar	Količina
		Eurodiesel plavi UNP SKID UNP boce razna ulja i maziva sprejevi i antifriz	97 m ³ 9,0 m ³ 950 kg 0,5 m ³ 0,3 m ³
8.	Benzinska postaja Lukoil Velika Mlaka, Zagrebačka 2c	Eurosuper 95 ECTO Euro diesel Euro diesel ECTO Eurosuper 95 UNP SKID UNP boce razna ulja sprejevi i antifriz	15 t 34 t 17 t 30 t 5,5 t 0,37 t 0,5 m ³ 0,3 m ³
9.	Odlagalište JP Velkom Mraclin, Mraclinska Dubrava	komunalni otpad	
10.	Reciklažno dvorište Velika Gorica, I.G. Kovačića bb	papir plastika	10 t
11.	PPS Galeković, Mraclin, B. Radića 199	Drvo – trupci Drvo – dorada Drvo – parket Lož ulje	2000 m ³ 1200 m ³ 15000 m ³ 10 m ³
12.	Solidum Žužić, Kušanec bb	Drvo	500 m ³
13.	Drvo prom. Rakitovec 244	Drvo	200 m ³
14.	Pana i Weitzer parketi, Turopolje, Turopoljska 4	Drvo Drvo – dorada	700 m ³ 150 m ³
15.	Eksplo promet, V.G., Jurjevski hrast 3	Lovačka municija i pirotehnika	0,12 t
16.	Pilana Pukanić, Kuće, Ul. Pucekovići 44	Drvo – trupci Drvo – ploče	3000 m ³ 3000 m ³
17.	Hamar promet, Staro Čiče, Velikogorička 61	Drvo – trupci Drvo – sječka (skladište ukupno moguće)	9000 m ³ 120000 m ³
18.	Pilana Cvitaš, Buševac, Vinogradska 27	Drvo – trupci	3000 m ³
19.	Mlin Pukanić, Velika Gorica, Kurilovečka 176	Silos brašna	
20.	Mlin Plodinec, Staro Čiče, Ul. Seljine brigade 43	Silos brašna	
21.	Frutiko, Staro Čiče, Velikogorička ul.	Amonijak	

* spremnici aviobenzina AB100LL R2-R6 350 m³ – nisu u funkciji

* spremnici diesela R8 i R9 30 m³ – nisu u funkciji

* spremnik benzina R10 10 m³ – nije u funkciji

* spremnici mlaznog goriva JET A-1 R3 5000 m³ – nije u funkciji

**14. OBJEKTI ZA PRIVREMENI SMJEŠTAJ U SLUČAJU EVAKUACIJE IZ POŽAROM UGROŽENIH I OŠTEĆENIH OBJEKATA**

14.1. Za privremeni smještaj u slučaju evakuacije iz požarom ugroženih i oštećenih objekata moguće je koristiti školski prostori u dolje navedenim školama, dvoranama i hotelima.

<i>Red.b r.</i>	<i>Naziv ustanove</i>	<i>Lokacija</i>	<i>Etažnost</i>	<i>Broj osoba</i>
1.	Veleučilište V. Gorica	Zagrebačka 5	Pr+1	950
2.	Pučko otvoreno učilište - klub 100 - kino Gorica	Zagrebačka 37	-1; Pr+1	250
1.	Ekonomska škola	Ul. Kralja S. Tomaševića 21	Pr+1	520
2.	Gimnazija	Ul. Kralja S. Tomaševića 21	Pr+1	520
3.	Srednja strukovna škola	Ul. Kralja S. Tomaševića 21	Pr+1	700
4.	Zrakoplovna tehnička škola	Pleso bb	Pr+1	350
5.	Umjetnička škola	Slavka Kolara 39	Pr+2	520
1.	OŠ Jurja Habdelića	Velika Gorica, Školska 1	Pr+1	650
2.	PŠ Velika Buna	Velika Buna, TPO 60	Pr	50
3.	PŠ Šiljakovina	Šiljakovina, I. Šabana 2	Pr	40
4.	OŠ Nikole Hribara	Velika Gorica, Boškovićeva 11	Pr	1000
5.	PŠ Donja Lomnica	Donja Lomnica, Školska 4	Pr	70
6.	PŠ Gradići	Gradići, Slavonska 1	Pr	150
7.	OŠ Eugena Kumičića	Velika Gorica, Pucekovićeva 4	Pr+2	1000
8.	OŠ Eugena Kvaternika	Velika Gorica, Školska 4	Pr+2	720
9.	PŠ Lukavec	Lukavec, Školska 21	Pr	70
10.	PŠ Dubranec*	Dubranec, Dubranec bb	Pr	50
11.	PŠ Cerovski Vrh	Cerovski Vrh, Cerovski Vrh bb	Pr	20
12.	OŠ Šćitarjevo	Velika Gorica, Šćitarjevo 104	Pr+1	400
13.	OŠ Velika Mlaka	Velika Mlaka, B. Bušića 7	Pr+1	670
14.	PŠ Mičevac	Mičevac, Trg k. Stepinca 6	Pr	50
15.	OŠ Vukovina	Vukovina, Školska 20	Pr+1	670
16.	PŠ Buševac	Buševac, Trg seljačke sloge bb	Pr	50
17.	PŠ Rakitovec	Rakitovec, Rakitovec 308	Pr	50
18.	PŠ Mraclin	Mraclin, L. Galekovića 50	Pr	50
19.	OŠ Novo Čiče	Novo Čiče, Trg A.Cvetkovića 27	Pr+1	500
29.	Hotel Garny Pleso	Mikulčićeva 7a, Pleso	3	50
30.	Hotel Bijela ruža	Trg kralja Tomislava 39	2	50
31.	Hotel GardenHill	Rakarska ul. 1A, Velika Gorica	2	50
32.	Hotel Royal Airport	Šandora Breščenskog 8,	2	50
33.	Hotel Dream	Fausta Vrančića 12,	2	50
34.	Hotel „PHOENIX“	Velikogorička 106, S. Čiče	2	20
35.	Prenočište „BARBA NIKO“	Pleška 125, Pleso	2	30
36.	Prenočište „IKAR“	Klarići 46, Rakarje	2	30
37.	Prenočište „PLEŠKA“	Pleška 46, Pleso	2	30
38.	Prenočište „SAN“	Rakarska 57, Rakarje	2	30

15. AŽURIRANJE PLANA ZAŠTITE OD POŽARA

15.1. Usklađivanje Plana zaštite od požara broj TD-PL/20-23 s novonastalim stanjem potrebno je izvršiti u roku od jedne (1) godine.